



**МІСЦЕВА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ АПОСТОЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

53800 м. Апостолове, вул. Центральна, 65 тел. (05656) 9-11-44
e-mail: apostolove@i.ua,

Протокол № 25 позачергового засідання

“ 08 ” вересня 2020 р.

м. Апостолове

Головув на засіданні: голова комісії ТЕБ і НС Нігай С.К.
Присутні: члени комісії та запрошені (за списком).

I. Про розгляд ситуації що склалася у зв'язку з аварією на магістральному трубопроводі НФС - 1 (м. Апостолове) 05 вересня 2020 року.

Заслухавши інформацію директора КП «Апостоловеводоканал» ДОР» щодо виходу з ладу сегменту чавунної труби довжиною 6 м діаметром 320 мм на виході з НФС – 1 (м. Апостолове) в результаті чого без питної води залишилося до 10 тис. осіб, комісія вирішила:

1.1. КП «Апостоловеводоканал» ДОР» терміново розробити план перекриття мереж водопостачання міста Апостолове для відсікання аварійного сегменту мережі водопостачання.

Термін:
невідкладно.

1.2. Вважати незадовільною роботу КП «Апостоловеводоканал» ДОР» щодо організації підвозу питної води на території міста.

1.3. КП «Апостоловеводоканал» ДОР» забезпечити якісне та своєчасне підвезення питної води по м. Апостолове.

Термін:
до відновлення централізовано водопостачання

1.4. КП «Апостоловеводоканал» ДОР» рекомендувати звернутися до Дніпропетровської обласної ради щодо необхідності проведення заміни аварійної ділянки трубопроводу.

Термін:
невідкладно.

1.5. Рекомендувати закладам громадського харчування припинити обслуговування громадян до відновлення централізованого водопостачання в м. Апостолове

Термін:
до відновлення централізовано водопостачання

Голова комісії ТЕБ та НС

Відповідальний секретар
місцевої комісії



С.К. НІГАЙ

С.Г. ПЕТРОВ